

製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F
TEL. 03-6434-7291

〔種 別〕 注入口付アンカーピン

〔製品名称〕 グラウトピン $\phi 6 \text{ mm}$

項目		性能・性状
材質		ステンレス (SUS 304 製)
寸法 (mm)	長さ	50・70・100
	外径	$\phi 6.0 \pm 0.05$

[品質測定は、グラウトピン 50 mm]

品質項目	測定値	品質規格値
引抜き試験 (N/本)	3,679N	1,500N/本以上
モルタル部からの頭抜け試験 (N/本)	1,701	1,000N/本以上
ピンのせん断試験 (N/本)	6,400 (ワリ方向) 7,280 (〃 直角方向)	3,000N/本以上
漏れ性能	漏れなし	漏れないこと

【品質規格】 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 『建築改修工事監理指針』注入口付アンカーピンの品質・性能基準 2013 年 3 月改訂による。