

# 製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社  
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F



〔種 別〕 自動式低圧注入器具(空気圧式)

〔製品名称〕 グラウトプラグSS

項 目		性 能 ・ 性 状
材 質	取 付 座	A B S 樹 脂
	圧 力 タ ン ク	P P 樹 脂

品 質 項 目	品 質 判 定 規 格	備 考
重 さ	取付座と圧力タンクのセットで約17.8gであること	
圧 力 管 理	圧力タンク目盛で圧力管理が容易であること	
容 量 管 理	圧力タンク目盛で容量管理が容易であること	
作 業 性	注入作業中に逆止弁から樹脂漏れがないこと	
安 全 性	a)	作業中に振動等で剥落等の危険性がないこと
	b)	圧力タンクは、2.0N/mm <sup>2</sup> 以下で破裂しないこと
	c)	専用打ち込み棒で打ち込み時に、破損しないこと
部 位 へ の 対 処 機 能	床・壁・天井等のあらゆる部位に施工可能なこと	
樹 脂 の 補 充 性	圧力タンク内の樹脂が空になったとき、直ちに樹脂の追加が可能な構造であること	
硬 化 養 生 性	圧力タンク内に樹脂が溜まった状態で硬化が可能であること	

－ 以 上 －